

# Tillstånds- & checklista för Brandfarliga Arbeten

Larmadress: ..... Arbetsställe: .....

Tillståndet gäller från och med ..... till och med .....  
(Tillståndsansvarig bedömer arbetet och ger tillståndet för så kort tid som möjligt, normalt en dag/arbetspass.)

## FÖRBEREDELSE

- |   | Ja                       | Nej                      | Ej aktuellt              |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| > Efter riskbedömning på plats: Bedöms arbetet vara brandfarligt?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| > Tillståndsansvarig: Jag som utfärdar detta tillstånd är behörig och utsedd för uppgiften? (0)   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Är personen som ska utföra arbetet behörig för brandfarliga arbeten? (1)  | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Finns behov av brandvakt/er under arbetet? (2a) (Ska användas om det uppenbart <i>inte</i> behövs.)<br>Placering av brandvakt/er: ..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| > Är obligatorisk efterbevakning ordnad med behörig person? (2b)<br>Namn: ..... Ange tid (minst en timme): .....                          | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Vid arbeten i utrymme som innehåller/innehållit brandfarlig vara: Har tillstånd givits från utsedd föreståndare för hanteringen? (3)    | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| > Finns rätt, fungerande och godkänd släckutrustning tillgänglig för omedelbar släckinsats? (8)   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Kan räddningstjänsten larmas omedelbart? (10)   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |

## ARBETSMETOD

- > Arbetsmetod och verktyg: .....
- |   |                          |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| > Om svetsutrustning med gas används, är den felfri och följer gällande säkerhetsföreskrifter? (9)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| > Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning: Är gaslågan innesluten? (11a)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| > Vid smältning av is och snö: Medger tillståndsansvarig användning av öppen låga? (11b)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| > Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt: Värms material upp till max 300°C? (12)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| > Vid smältning av asfalt: Hanteras utrustningen enligt Brandskyddsförningens dokument "Smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger"? (13) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |

## FÖREBYGG

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| > Är arbetsplatsen städad och vid behov vattnad? (4)   | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Är allt brännbart material bortflyttat eller skyddat genom övertäckning/avskärmning på och i närheten av arbetsplatsen? (5)              | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| > Är värmeledande konstruktioner och/eller dolda brännbara byggnadsdelar skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats? (6)             | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| > Är springor, hål, genomföringar eller andra öppningar tätade eller kontrollerade och skyddade? (7)                                       | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| > Är utrymningsvägar fria från hinder?   | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| > Är det automatiska brandlarmet urkopplat under arbetet?<br>Om ja, vilka sektioner/adresser har anläggningsskötare kopplat bort?<br>..... | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Övrigt: .....

## Underskrift utförare och brandvakter:

		Utförare	Brandvakt
Namnsteckning: .....	Certifikat ok <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnförtydligande: .....	Telefonnummer: .....		
Namnsteckning: .....	Certifikat ok <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnförtydligande: .....	Telefonnummer: .....		
Namnsteckning: .....	Certifikat ok <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Namnförtydligande: .....	Telefonnummer: .....		

## Underskrift tillståndsansvarig (Förvisar sig att dessa regler följs både före och under arbetet samt vid efterbevakning.)

Namnsteckning: .....  
Namnförtydligande: ..... Telefonnummer: .....

## SLUTKONTROLL

Efterbevakning startar datum/tid: .....

Efterbevakning klar datum/tid: .....

Klarmarkerad av: .....

(Arbetet är avslutat, efterbevakning slutförd och brandsäkerheten på arbetsplatsen är kontrollerad.)



Brandfarliga  
Arbeten