

## Разрешение и Контрольный лист на выполнение пожароопасных работ

Адрес, на случай подачи тревоги: ..... Место работ: .....  
 Разрешение действительно с ..... до.....  
 (Выдающий разрешения, оценивает объём работ и выдаёт разрешение на возможно кратчайшее время, обычно не более чем на один день/одну смену).

### ПОДГОТОВКА

- |   | Да                       | Нет                      | Не касается |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------|
| » После проведения оценки рисков на рабочем месте:<br>Являются ли данные работы пожароопасными?   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
| » Лицо, выдающее разрешения: Являюсь ли я, лицо, выдающее настоящее разрешение, назначенным в этом качестве и имеющим допуск на выполнение данного задания? (0)   | <input type="checkbox"/> |                          |             |
| » Имеет ли рабочий, выполняющий пожароопасные работы, допуск на их выполнение? (1)  | <input type="checkbox"/> |                          |             |
| » Необходимо ли присутствие наблюдателя/-ей по пожарной безопасности во время проведения работ? (2a)<br>(Наблюдатель должен присутствовать, за исключением ситуаций, когда совершенно ясно, что <b>нет</b> такой надобности.) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

Определение места присутствия наблюдателя/лей: .....

- |   |                          |  |                          |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| » Согласовано ли наблюдение после завершения работ с уполномоченным на это лицом? (2b)<br>Имя и фамилия..... Укажите время (как минимум, один час):.....                              | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| » На выполнение работ в помещениях, в которых хранятся/хранились пожароопасные материалы:<br>Получено ли разрешение от ответственного за обращение с пожароопасными материалами? (3). | <input type="checkbox"/> |  | <input type="checkbox"/> |
| » Обеспечен ли на месте работ доступ к соответствующим, исправным и аттестованным средствам пожаротушения на случай необходимости немедленно принять меры по пожаротушению? (8)       | <input type="checkbox"/> |  |                          |
| » Существуют ли возможности немедленно сообщить о тревоге службам спасения? (10)  | <input type="checkbox"/> |  |                          |

### МЕТОД РАБОТЫ

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| » Метод работы и инструменты:.....   |                          |                          |                          |
| » Если во время работы будет применяться газовое сварочное оборудование, лишено ли оно каких-либо повреждений и соответствует ли правилам техники безопасности? (9)                                  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Во время работ по выполнению уплотняющих слоёв или другой сушки/ подогрева: прикрыто ли газовое пламя? (11a)   | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Во время оттаивания льда и снега: выражает ли лицо, выдающее разрешения, согласие на применение открытого огня? (11b)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| » Во время сушки основания, а также нанесения уплотняющих слоёв будет ли разогреваться материал не более чем до 300°C? (12)  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Во время плавки асфальта: обслуживается ли оборудование согласно правилам Ассоциации по противопожарной защите, описанным в документе: Плавка асфальта во время кровельных и балконных работ? (13) | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |

### ПРОФИЛАКТИКА

- |  |                          |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| » Убрано ли рабочее место и, в случае необходимости, sprыснуто водой? (4)  | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| » Все ли горючие материалы на рабочем месте или в его соседстве были убраны или прикрыты для их защиты от возгорания? (5)  | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| » Защищены ли от пожара проводящие тепло конструкции и/или скрытые горючие части здания, и доступны ли они для немедленного применения мер по пожаротушению? (6)     | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Уплотнены ли, или проверены и защищены, щели, дырки, пропуски и прочие отверстия? (7)  | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Свободны ли эвакуационные пути от препятствий?   | <input type="checkbox"/> |                          | <input type="checkbox"/> |
| » Включена ли во время работ автоматическая система пожарной сигнализации?<br>Если да, то в каких секциях/ по каким адресам они были отключены наблюдателем объекта? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Прочая информация: .....

### Подпись рабочего/-их и наблюдателя/-ей по пожарной безопасности

- |   | Рабочий                  | Наблюдатель по пожарной безопасности |
|---|--------------------------|--------------------------------------|
| Подпись: ..... Сертификат да <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |
| Имя и фамилия разборчиво:..... Телефон: .....         |                          |                                      |
| Подпись:..... Сертификат да <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |
| Имя и фамилия разборчиво:..... Телефон: .....         |                          |                                      |
| Подпись: ..... Сертификат да <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>             |
| Имя и фамилия разборчиво:..... Телефон: .....         |                          |                                      |

**Подпись лица, выдающего разрешения** (Все правила безопасности были учтены до и во время выполнения работ, а также в период наблюдения после завершения работ).

Подпись:.....  
 Имя и фамилия разборчиво:..... Телефон: .....

### ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА:

Наблюдение было начато дата/время .....  
 Наблюдение было закончено дата/время .....  
 Утвердил:.....  
 (Работы были закончены, было проведено наблюдение после их завершения, и была проверена пожарная безопасность на месте выполнения работ).